



**PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W TORUNIU**

Znak sprawy: N.HŚ.5224.3.8.2.2025

Toruń, dnia 27.01.2025 r.

Egz. nr 1

**Dyrektor
Szkoły Podstawowej Nr 28
ul. Przy Skarpie 13
87-100 Toruń**

**ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY DO KĄPIELI
NA KRYTEJ PŁYWALNI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 28
W TORUNIU PRZY UL. PRZY SKARPIE 13
ZA 2024 ROK**

Zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1230), na podstawie wyników badań próbek wody, pobranych i zbadanych w 2024 r. przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Toruniu oraz na podstawie analizy wyników badań, przeprowadzonych przez Państwa jako zarządzających pływalnią w ramach kontroli wewnętrznej, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu dokonał rocznej oceny jakości wody do kąpieli na krytej pływalni Szkoły Podstawowej Nr 28 w Toruniu przy ul. Przy Skarpie 13, która przedstawia się następująco:

1. W ramach kontroli wewnętrznej nadzór nad jakością wody do kąpieli na krytej pływalni Szkoły Podstawowej Nr 28 w Toruniu przy ul. Przy Skarpie 13 prowadzony był zgodnie z harmonogramem ustalonym z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Toruniu. Z parametrów mikrobiologicznych oznaczano: *Escherichia coli* w 100 ml wody, *Pseudomonas aeruginosa* w 100 ml wody, ogólną liczbę mikroorganizmów w temperaturze 36°C po 48 godz. w 1 ml wody, *Legionellę sp.* w 100 ml wody. Z parametrów fizykochemicznych oznaczano: mętność, chloroform, Σ THM, azotany, utlenialność.

W ramach prowadzonej wewnętrznej kontroli jakości wody do kąpieli zbadano **44** próby.

Jakość wody kwestionowano w zakresie:

- **ogólnej liczby mikroorganizmów** w 36°C po 48 godz. - wykryto w **1** próbie wody z niecki basenowej o liczbie **172 jtk** przy dopuszczalnej liczbie **100 jtk**;
- **Legionelli sp.** - wykryto w **1** próbie wody ciepłej z **natrysku w szatni damskiej** o liczbie **160 jtk**, przy dopuszczalnej liczbie nie przekraczającej **100 jtk**;
- **mętności** - wykryto w **1** próbie wody z niecki basenowej o wartości **0,7 NTU**, przy dopuszczalnej wartości **0,5 NTU**.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY W TORUNIU
ul. Szosa Bydgoska 1, 87-100 Toruń

sekretariat.psse.torun@sanepid.gov.pl; www.gov.pl/psse-torun

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się pod adresem: www.gov.pl/psse-torun/klauzula-informacyjna

Badania wody na pływalni realizowało akredytowane Laboratorium Badawcze ANCHEM Piotr Baśkiewicz z siedzibą w Brodnicy przy ul. Korczaka 2. W ramach wykonywanych badań stosowane były metodyki referencyjne analiz spełniające wymagania załącznika nr 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1230).

2. W ramach prowadzonego **nadzoru** przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu do badań laboratoryjnych pobrano **4** próby wody z pływalni. Próby pobrano z niecki, systemu cyrkulacji i natrysku. Próby wody przebadane zostały w zakresie mikrobiologicznym i fizyko-chemicznym.

Jakość wody kwestionowano w zakresie:

- **Legionelli sp.** - wykryto w **1** próbie wody ciepłej z **natrysku w szatni damskiej** o liczbie **336 jtk**, przy dopuszczalnej liczbie nie przekraczającej **100 jtk**;
- **chloroformu** - oznaczono w **2** próbach stężenie **0,051 mg/l i 0,059 mg/l** przy dopuszczalnym stężeniu **0,03 mg/l**.

3. Na podstawie analizy pobranych próbek wody wynika, że **jakość wody** na pływalni **okresowo nie spełniała** wymagań **mikrobiologicznych i fizyko-chemicznych** określonych w załączniku nr 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1230). W wyniku **podjętych działań naprawczych uzyskano poprawę jakości wody** w tym zakresie.
4. Na pływalni w analizowanym okresie prowadzono prawidłowo, zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1230), bieżącą obserwację jakości wody. Z dokumentacji wynika, że w ocenianym okresie nie stwierdzono wystąpienia incydentów kałowych lub wymiotnych w nieckach basenowych.
5. Użytkownicy pływalni poinformowani byli o ostatniej zbiorczej rocznej ocenie jakości wody dokonanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu oraz informowani byli na bieżąco o wynikach badań jakości wody do kąpieli. Powyższe informacje umieszczone były na tablicy informacyjnej w budynku pływalni i stronie internetowej pływalni.

Z poważaniem
Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Toruniu
Ewa Nowak-Wąsicka

Wyk. w 1 egz.

Otrzymują:

1. Adresat – drogą elektroniczną
2. Gmina Miasta Toruń – drogą elektroniczną
ul. Wały Gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń
3. aa AD – egz. nr 1